



T.C.
KARATAY KAYMAKAMLIĞI
Karatay Belediyesi Fetihkent Anaokulu Müdürlüğü
**YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI KULLANMA
TALİMATI**

Doküman No	TL.22
Yayın Tarihi / No	28/06/2022 / 1
Revizyon Tarihi / No	0/0
Kurum Kodu	752080
Sayfa No	1 / 1

1.AMAC : Bu talimatın amacı, Karatay Belediyesi Fetihkent Anaokulunda Yangın anında yangın söndürme cihazı kullanma uygulamasını açıklamaktır.

2.KAPSAM: Karatay Belediyesi Fetihkent Anaokulunda yangın söndürme tüpü kullanılmasını gerektiren tüm olayları kapsar.

3.SORUMLULUK: Bu talimatın uygulanmamasında öncelikle Yangın Söndürme Ekibi Personeli ve tüm personel sorumludur.

4.UYGULAMA ESASLARI:

Yangın Söndürme Tüpünün Bakımı

- 1- Yangın söndürme tüpü rutubetten korunmalı ve 60 C sıcaklıktan fazla yerde tutulmamalıdır.
- 2- Yangın söndürme tüpünün kaçak yapma olası yerleri kontrol edilmelidir.
- 3- Yangın söndürme tüpünün ağırlığı her ay kontrol edilmeli, azalmış ise basıma gönderilmelidir.
- 4- Yangın söndürme tüpü düşürülmemeli, kolay alınacak yerde tutulmalıdır.
- 5- Yangın söndürme tüpü kullanılsa bile 6 aylık periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Yangın Söndürme Tüpünün Kullanımı

- 1- Yangın söndürme tüpü kullanılırken rüzgâr arkaya alınmalıdır. Tüp omuz hizasında tutulmalı ve ateşe mümkün olduğu kadar yaklaşılmalıdır.
- 2- Kuru kimyasal tozlu yangın söndürme tüpü kullanılırken önce emniyet pimi çekilir, sonar tüpün hortumu yangın kaynağına tutulur ve tetiğe sonuna kadar basılır. Yangın söndürme tüpü alevin altına doğru tutulmalıdır.
- 3- Karbondioksitli yangın söndürme tüpü kullanılırken lans sapından tutulur, mührü kopararak valf kapağı sola doğru çevrilir ve çıkan karbondioksit alevin altına doğru tutulur.
- 4- Yangın söndürücüler akım altındaki elektrik tesisatında kullanılmamalıdır.
- 5- Yangın söndürücülerin kullanımından sonra dolum, bakım ve kontrol işlemleri yapılmalıdır.



TEBLİĞ EDEN
(Kurum Amiri)
(Adı ve Soyadı-İmza)
...../...../.....

TEBELLÜĞ EDEN
(Çalışanın)
(Adı ve Soyadı-İmza)
...../...../.....

HAZIRLAYAN İSG Yönetim Temsilcisi	Ümmühan ARDIÇ ÜNÜVAR
ONAY Okul Müdürü	Muharrem ACAR